

Акт № 3000000000111680
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
 по договору № 390-00089-24 от 01.01.2024г.

Настоящий акт составлен 31.07.2026г. года в _____ час. _____ мин.
 Место составления акта: 188480, Ленинградская обл. Кингисеппский р-н, г Кингисепп, ул Дорожников, д. 4
 Исполнитель: Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Кингисеппе
 ИНН: 4700000109 КПП: 472550001 Код подразделения:
 Сведения о сотруднике(ах), непосредственно выполнившим работы (оказавшем услуги):
 Служба ВДГО

Заказчик: ООО "УК "Энергосервис" (указать должность, фамилию, инициалы, проставить подпись)
 (указать наименование Заказчика – юридического лица (фамилию, имя, отчество Заказчика – физического лица)
 ИНН: 4710009855 КПП: 471001001

Работы выполнены (услуги оказаны) 31 июля 2026 г. года в _____
 (указать дату и время выполнения работ (оказания услуг))

Код	Тип оборудования	Кол-во, шт.	Перечень выполненных работ (оказанных услуг)	Номер поз. Прейскурант	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Стояк (общедомовой)	12	Проверка герметичности внутреннего газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 шт., 188220, Ленинградская обл., Лужский р-н, п Оредеж, ул Карла Маркса, д. 9	10.3.1.1	9 581,9	2 108,02	11 689,92
ИТОГО					9 581,88	2 108,02	11 689,92
Наименование израсходованных при ремонте материалов		Номер поз Прейскуранта	Ед.изм.	Кол-во, шт.	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
Итого: 11 689,92 (Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 92 копейки)							

В том числе НДС 2 108,02 (Две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 02 копейки)

- проверить наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах и состояния соединительных труб с дымовым каналом; - визуально проверить целостность и соответствие нормативным требованиям (осмотр) внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование; - визуально проверить наличие свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию; - проверить герметичность соединений (сварных, резьбовых) и отключающих устройств оборудования; - проверить работоспособность оборудования, проверить работоспособность и смазать отключающие устройства, установленные на газопроводах; - разобрать и смазать краны; - проверить работоспособность устройств (предохранительная арматура, системы контроля загазованности), позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующего оборудования); - отрегулировать процессы сжигания газа на всех режимах работы (для соответствующего оборудования), очистить горелки от загрязнений; - проинструктировать по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Сведения о наличии тяги в дымовых и вентиляционных каналах: _____ (есть/нет)

Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд проведен, инструкцию по безопасному использованию газ при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Заказчик получил.

Работы (услуги) перечисленные в графе «Перечень выполненных работ (оказанных услуг)» настоящего акта, выполнены (оказаны) Заказчик: _____
 Исполнителем в объеме, полностью соответствующем условиям заключенного Сторонами договора, во исполнение которого составлен настоящий акт. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет.
 Прочие отметки (о необходимости ремонта или замены оборудования) (при наличии)

Исполнитель:

Заказчик:

Сдал: директор филиала:

Директор филиала (Матрошин М. А.)	Директор (Сейтов А. Г.)
(должность, фамилия, инициалы представителя Исполнителя)	(фамилия, инициалы представителя Заказчика или филиала, инициалы представителя Заказчика)

Отметки об отказе Заказчика от подписания акта:

Один экземпляр акта Заказчик получил:

